

KT3 – 03420VS6

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

10/10/2016
 Trang 01/01

1. Tên mẫu : NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI LOBICO® - AQUALIFE
2. Mô tả mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa nguyên.
 Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp.
3. Số lượng mẫu : 01 (1,5 L)
4. Ngày nhận mẫu : 03/10/2016
5. Thời gian thử nghiệm : 04/10/2016 – 10/10/2016
6. Nơi gửi mẫu : DNTN TM LONG BÌNH
 375 Khu phố 1, Trần Quốc Toản, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

7. Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Mức chất lượng QCVN 6 - 1: 2010/BYT	Kết quả thử nghiệm	
7.1. Coliforms,	CFU/250 mL	TCVN 6187 - 1 : 2009	0	< 1 (*)
7.2. <i>Escherichia coli</i> ,	CFU/250 mL	TCVN 6187 - 1 : 2009	0	< 1 (*)
7.3. Enterococci, <i>Streptococci faecal</i>	CFU/250 mL	TCVN 6189 - 2 : 2009 QCVN 06 - 1 : 2010/BYT	0	< 1 (*)
7.4. <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ,	CFU/250 mL	ISO 16266 : 2006	0	< 1 (*)
7.5. Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfite,	CFU/50 mL	TCVN 6191 - 2 : 1996	0	< 1 (*)

Ghi chú: (*) Kết quả được biểu thị “< 1 CFU” được xem là “không phát hiện vi sinh vật mục tiêu” trên thể tích mẫu kiểm tra.

Nhận xét : Phiếu kết quả thử nghiệm trên ghi nhận kết quả thử nghiệm ở 5 chỉ tiêu vi sinh từ (7.1 đến 7.5) nêu tại mục 7 của phiếu kết quả thử nghiệm đều phù hợp với mức qui định về vi sinh theo QCVN 6 - 1 : 10/BYT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai.

PHỤ TRÁCH PTN VI SINH - GMO



Trần Thị Ánh Nguyệt

**KT. GIÁM ĐỐC
 PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lương Thanh Uyên

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến./ Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
 2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3. N/A: không áp dụng. Not applicable
 3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu./ Name of sample and customer are written as customer's request.
 4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với k = 2, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
 5. Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) - Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005 (VILAS 004). Các chỉ tiêu có dấu (*) là chưa được công nhận.
 The Testing Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2005 by Bureau of Accreditation - Viet Nam (VILAS 004). The characteristics marked with (*) are not accredited yet.