

KT3 – 00550VS6

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

09/03/2016
 Trang 01/01

1. Tên mẫu : **NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI LOBICO[®] - AQUALIFE**
2. Mô tả mẫu : **Mẫu đựng trong chai nhựa nguyên**
3. Số lượng mẫu : **01 (1,5 L)**
4. Ngày nhận mẫu : **01/03/2016**
5. Thời gian thử nghiệm : **01/03/2016 – 08/03/2016**
6. Nơi gửi mẫu : **DNTN TM LONG BÌNH
 375 Khu phố 1, Trần Quốc Toản, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai**

7. Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu		Phương pháp thử	Mức chất lượng QCVN 6 - 1: 2010/BYT	Kết quả thử nghiệm
7.1. Coliforms,	CFU/250 mL	TCVN 6187 - 1 : 2009	0	< 1 (*)
7.2. <i>Escherichia coli</i> ,	CFU/250 mL	TCVN 6187 - 1 : 2009	0	< 1 (*)
7.3. Enterococci, <i>Streptococci faecal</i>	CFU/250 mL	TCVN 6189 - 2 : 2009 QCVN 06 - 1 : 2010/BYT	0	< 1 (*)
7.4. <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ,	CFU/250 mL	ISO 16266 : 2006	0	< 1 (*)
7.5. Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfite,	CFU/50 mL	TCVN 6191 - 2 : 1996	0	< 1 (*)

Ghi chú: (*) Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 1 CFU/250 mL hoặc 1 CFU/50 mL khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa.

Nhận xét: Phiếu kết quả thử nghiệm trên ghi nhận kết quả thử nghiệm ở 5 chỉ tiêu vi sinh từ (7.1 đến 7.5) nêu tại mục 7 của phiếu kết quả thử nghiệm đều phù hợp với mức qui định về vi sinh theo QCVN 6 - 1 : 10/BYT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai.

PHỤ TRÁCH PTN VI SINH - GMO



Trần Thị Ánh Nguyệt



**KT. GIÁM ĐỐC
 PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lương Thanh Uyên

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến./ Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
 2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3. N/A: không áp dụng.
 This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3. Not applicable
 3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu./ Name of sample and customer are written as customer's request.
 4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với k = 2, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
 Estimated expanded uncertainty of measurement with k = 2, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.
 5. Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) - Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005 (VILAS 004). Các chỉ tiêu có dấu (*) là chưa được công nhận.
 The Testing Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2005 by Bureau of Accreditation - Viet Nam (VILAS 004). The characteristics marked with (*) are not accredited yet.

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-8) 3829 4274 Fax: (84-8) 3829 3012 Website: www.quatest3.com.vn
 Testing: 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-61) 383 6212 Fax: (84-61) 383 6298 E-mail: qt-dichvutn@quatest3.com.vn