

KT3 – 01523BVS8

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

05/07/2018
Trang 01/01

1. Tên mẫu : **NƯỚC LOBICO**
2. Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp.
Mẫu đựng trong chai nhựa nguyên.
3. Số lượng mẫu : 01 (1,5 L)
4. Ngày nhận mẫu : 02/07/2018
5. Thời gian thử nghiệm : 02/07/2018 – 04/07/2018
6. Nơi gửi mẫu : **CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH LONG BÌNH**
375 Khu phố 1, Trần Quốc Toản, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
7. Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Kết quả thử nghiệm	Mức chất lượng QCVN 6 - 1: 2010/BYT
7.1. Coliforms,	CFU/250 mL	ISO 9308 – 1 : 2014	< 1 (*)
7.2. <i>Escherichia coli</i> ,	CFU/250 mL	ISO 9308 – 1 : 2014	< 1 (*)
7.3. Enterococci, <i>Streptococci faecal</i>	CFU/250 mL	ISO 7899 – 2 : 2000 QCVN 06 - 1 : 2010/BYT	< 1 (*)
7.4. <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ,	CFU/250 mL	ISO 16266 : 2006	< 1 (*)
7.5. Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfite, (Clostridia)	CFU/50 mL	ISO 6461 – 2 : 1986	< 1 (*)

Ghi chú: (*) Kết quả được biểu thị “< 1 CFU” được xem là “không phát hiện vi sinh vật mục tiêu” trên thể tích mẫu kiểm tra.

Nhận xét : Phiếu kết quả thử nghiệm trên ghi nhận kết quả thử nghiệm ở 5 chỉ tiêu vi sinh từ (7.1 đến 7.5) nêu tại mục 7 của phiếu kết quả thử nghiệm đều phù hợp với mức qui định về vi sinh theo QCVN 6 - 1 : 10/BYT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai.

PHỤ TRÁCH PTN VI SINH - GMO



Trần Thị Ánh Nguyệt

TL. GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM PHÒNG THỬ NGHIỆM



Ngô Quốc Việt

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến./ Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3. N/A: không áp dụng.
Not applicable
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu./ Name of sample and customer are written as customer's request.
4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với k = 2, mức tin cậy 95%. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
Estimated expanded uncertainty of measurement with k = 2, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information
5. Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) - Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005 (VILAS 004). Các chỉ tiêu có dấu (*) là chưa được công nhận.
The Testing Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2005 by Bureau of Accreditation - Viet Nam (VILAS 004). The characteristics marked with (*) are not accredited yet.

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 Website: www.quatest3.com.vn
Testing: 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-251) 383 6212 Fax: (84-251) 383 6298 E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn